



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

消防局
Corpo de Bombeiros

香港沙田安心街 11 號
華順廣場 5 樓 515-521 室
博世安保有限公司 台啓

來函編號
Sua referência

J-002/C/198
J-002/C/199

來函日期
Sua comunicação de

08/04/2011
08/04/2011

發函編號
Nossa referência

2848/DT/2011

澳門何鴻燊博士大馬路
Av. Doutor Stanley Ho, Macau

12 MAY 2011

事由：
Assunto

寄送意見書 — **Bosch MagicSens FAP 420 and FAP 520 Series Fire Detectors**
Bosch Audio and Visual Devices

博世安保有限公司：

因跟進 貴公司之來函，現附上本局第 0783/DT/SEL/2011 號意見書複印本乙份。

順頌

台祺

局長

馬耀榮
消防總監



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

消防局
Corpo de Bombeiros

意見書
(只供廳內參考)

頁編號 1/1
Pág. n.º 0783/DT/SEL/2011
文件編號
Inf. n.º 06 05 2011
日期: / /
Data

核閱
Visto

於 12 / 5 / 2011
Em 技術廳廳長
O Chefe do D.T.

事由: Bosch MagicSens FAP 420 and FAP 520 Series Fire Detectors
Bosch Audio and Visual Devices
參件編號: 博世安保有限公司來函: J-002/C/198、J-002/C/199
進入編號: 3679、3680 (13/04/2011)
意見書編號: 0782/DT/SEL/2011

於 13/04/2011 收到博世安保有限公司來函上述編號文書, 本局之意見如下:

Ø1. 產品列表:

序號	產品種類	型號	牌子
1	Fire detector	i. FAP-DOTC-420 (Combination: Dual optical smoke, heat and chemical gas detector)	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
		ii. FAP-DOT 420 (Combination: Dual optical smoke, heat detector)	
		iii. FAP-DO 420 (Dual optical smoke detector)	
		iv. FAP-O 520/ FAP-O 520-P (Optical smoke detector)	
		v. FAP-OC 520/ FAP-OC 520-P (Optical smoke chemical gas detector)	
2	Audio and Visual Devices	i. FNM-420-A-BS-WH/ FNM-420-A-BS-RD (sounder)	
		ii. FNM-420-A-WH/FNM-420-A-RD (sounder)	
		iii. FNM-420-B-RD (sounder)	
		iv. FNM-320-SRD/FNM-320-FRD/FNM-320-SWH/FNM-320-FWH (sounder)	
		v. FNM-320-LEDSRD (sounder with LED)	
		vi. FNS-420-R (Strobe)	

Ø2. 根據交來之資料分析, 本局對 Ø1. 點列表所載之消防設備使用於本澳地區並無異議, 然而上述消防設備在設置時仍需注意以下事項:

- 2.1 設置時應按照及符合《防火安全規章》之相關規定, 遞交設計圖和相應特定技術資料與權限部門審批;
- 2.2 消防系統之設置, 須符合《防火安全規章》之規定, 尤其是上述規章所確認的技術規範標準和維修保養的規定。同時該系統設置後須通過消防局的檢查和測試;
- 2.3 負責消防系統的養護及施工之人員或實體, 應為澳門特別行政區權限部門(土地工務運輸局)註冊認可之專業實體。

二零一一年五月六日於澳門消防局, 技術廳研究暨試驗科

陳瑪莉

陳瑪莉
副消防區長